

В результаті вибуху балону з газом в кафе в центрі м. Ізмаїл постраждали люди



11 січня о 16:01 до служби порятунку «101» м. Ізмаїл надійшло повідомлення про те, що у кафе «У фонтана», яке розташовано на території Грецького скверу стався вибух, з послідувочим горінням. Через п'ять хвилин на місце події прибули три пожежно-рятувальні відділення та карети швидкої допомоги. Як з'ясувалось, в одноповерховому кафе вибухнув балон з побутовим газом. За попередньою інформацією постраждало вісім чоловік, яких було відразу після вибуху відправлено до міської лікарні № 1. Під час гасіння пожежі, рятувальники, ризикуючи життям, винесли ще два балони з побутовим газом, які знаходились в приміщенні кафе.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Березівський міськрайонний сектор ГУ ДСНС України в Одеській області інформує,

що відповідно до пунктів ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд.

Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»

6.2 Не допускается размещение газовых приборов:

- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах.

В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фрамугой).

6.54 В общественных зданиях и пристроенных к ним помещениях может устанавливаться газовое оборудование, в том числе для теплоснабжения, за исключением:

- детских дошкольных и школьных учреждений;
- больниц и лечебно-поликлинических помещений;
- спальных корпусов санаториев, учреждений отдыха, детских оздоровительных учреждений и школ-интернатов;
- культурно-зрелищных, досуговых, спортивных, торговых, транспортных, культовых и других учреждений с возможным массовым пребыванием людей (более 50 человек) в одном помещении;

В лечебных и амбулаторно-поликлинических помещениях допускается предусматривать установку газового оборудования только в помещениях приготовления пищи, центральных заготовительных, лабораторий, стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Во встроенные в жилые здания и пристроенные к ним помещения, предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения, помещения учреждений, аптек, амбулаторий, фельдшерско-акушерские пункты с возможным пребыванием в них менее 50 человек допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования в обособленных помещениях, отвечающих требованиям 6.40.

Установка баллонов СУГ в указанных выше помещениях не допускается.

Т.в.о. начальника Березівського МРС

ГУ ДСНС України в Одеській області

капітан служби цивільного захисту Олександр Папук

